

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)  
г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Управление Роспотребнадзора  
по Удмуртской Республике  
г. Ижевск, ул. Ленина, 106  
(место составления акта)

"28" октября 2013г.  
(дата составления акта)  
с 09.00 до 17.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике**  
**юридического лица N 1041**

По адресу: УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 48.

На основании: распоряжения Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике о проведении плановой выездной проверки № 1059 от 23 сентября 2013 года была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8», далее по тексту МБОУ СОШ №8.

Дата и время проведения проверки:

03 октября 2013 г. с 12.00 до 13.00. Продолжительность 1 час 00 мин.

08 октября 2013 г. с 15.00 до 17.30. Продолжительность 2 часа 30 мин.

25 октября 2013 г. с 10.00 до 16.00. Продолжительность 7 часов 00 мин.

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 48.


14 октября 2013 г. с 09.30 до 11.30. Продолжительность 2 часа 00 мин.

28 октября 2013 г. с 09.00 до 17.00. Продолжительность 7 часов 00 мин.

по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, 106

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлена 23.09.2013 года в 11ч. 40 мин: директор МБОУ СОШ №8  - Пустынцева М.А.

Лицо(а), проводившее проверку:

- Сазонова Вероника Николаевна, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

- Специалисты экспертной организации: АИЛ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в УР»: свидетельство об аккредитации (обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; обеспечение защиты прав потребителей и потребительского рынка) № 75-АК от 11.03.2010, аттестат аккредитации №ГЭСЭН.RU.ЦОА.063 от 09.10.2008. Зарегистрирован в Госреестре №РООСС.RU 0001.510616 от 09.10.2008: - руководитель испытательного лабораторного центра - заместитель главного врача по санитарно-гигиеническим вопросам Гареев Рустам Валиахметович, заведующий отделом обеспечения эпидемиологического надзора - Недобежкина Татьяна Васильевна; заместитель руководителя испытательного лабораторного центра - Дьячкова Фания Асхатовна; заведующий бактериологической лабораторией - Галеева Галина Александровна; заведующий санитарно-гигиенической лабораторией Бодрова Татьяна Николаевна; заведующий отделением физических факторов и радиационной гигиены (ФФ и РГ) Небогатикова Татьяна Викторовна; заведующая отделением организации санитарно-эпидемиологической экспертизы - Цехмейструг Ольга Владимировна; заведующий отделением окружающей среды и населенных мест - Сюркаева Ирина

Александровна; врач-бактериолог - Кузнецова Лидия Леонидовна; врач-бактериолог - Пономарева Лилия Илдаровна; врач-бактериолог - Ценева Таисия Ивановна; химик-эксперт отделения гигиены воды - Орлова Наталья Сергеевна; врач лаборант - Демьшева Лидия Анатольевна; фельдшер-лаборант гигиены воды - Ускова Елена Георгиевна; Зеленкевич Юрий Владимирович - врач отделения ФФ и РГ; Братчиков Александр Юрьевич врач отделения ФФ и РГ; Меньков Антон Алексеевич - врач отделения ФФ и РГ; Сарваров Айвар Ахматнурович - инженер отделения ФФ и РГ; помощник врача отделения ФФ и РГ - Крамарь Андрей Евгеньевич; эксперт-физик отделения ФФ и РГ - Обухова Светлана Анатольевна; помощник врача по гигиене детей и подростков - Русских Лидия Аркадьевна; помощник врача по гигиене детей и подростков - Рыцева Любовь Михайловна; помощник врача по гигиене детей и подростков - Киселева Галина Алексеевна; врач-эпидемиолог - Астраханцева Вера Владимировна; помощник врача - Чикурова Наталья Сергеевна; врач по общей гигиене - Кудрина Альбина Сафаргалиевна.

При проведении проверки присутствовала: директор МБОУ СОШ №8 Пустынцева М.А.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- 1) ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.99 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- 2) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее СанПиН 2.4.2.2821-10):
  - В нарушении п. 3.1 отсутствует ограждение территории с задней стороны здания школы (300 п.м). В имеющемся ограждении 60 п.м. требует ремонта.
  - В нарушении п. 3.9 территория школы в вечернее время не освещается. По периметру территории школы установленные светоточки в не рабочем состоянии. Освещение выполнено только для спортивного комплекса. На здании школы из установленных прожекторов в рабочем состоянии только один из 5-ти.
  - В нарушении п. 4.25, 4.27 на 3 этаже отсутствуют туалеты для мальчиков и девочек. На первом этаже в блоке начальной школы проектное туалетное помещение не эксплуатируется из-за неудовлетворительного состояния (длительное время не используется). В лаборантской кабинета физики, в кабинете №43 начальной школы отсутствует раковина. В кабинете ИЗО раковина в трещинах, требует замены. На раковинах в учебных помещениях отсутствует мыло, нет бумажных одноразовых полотенец.
  - В нарушении п. 4.28 в лаборантской кабинета химии, в кабинете домоводства на стенах отслаивается покраска, в библиотеке стены от давности черного цвета, длительное время не проводился косметический ремонт. Нарушена целостность покрытия керамической плиткой стен у раковин в лаборантской биологии и в лаборантской химии (отпало по 2-3 плитки).
  - В нарушении п. 4.29 в кабинете №35, кабинете физики, в кабинете ИЗО покрытие пола требует замены (линолеум старый, края не плотно прилегают полу, выстлан кусками). Во вновь организованном учебном классе №43 начальной школы пол неровный, с перепадами.
  - В нарушении п.5.3 обучающиеся начальной школы не обеспечены ученической мебелью (ученические столы), имеющей регулятор наклона поверхности рабочей плоскости.
  - В нарушении п. 5.7 в учебном классе № 35; в начальной школе в кабинетах №2, №3, №5, 43; в кабинете русского языка классные доски не оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела и тряпки.



- В нарушении п. 5.8 кабинеты химии и физики не обеспечены специальными столами, с покрытием устойчивым к действию агрессивных химических веществ и имеющими защитные бортики по наружному краю стола.
- В нарушении п.5.12, 6.11 в кабинете домоводства отсутствует двухгнездная моечная ванна, недостаточно столов с гигиеническим покрытием. Электроплита в кабинете домоводства не оборудована механической вытяжной вентиляцией
- В нарушении п.5.17 в кабинете начальной школы на установленной мягкой мебели, обивка рваная, отсутствуют съемные чехлы.
- В нарушении п.6.2 для контроля температурного режима учебные помещения не обеспечены бытовыми термометрами.
- В нарушении п. 6.10 остекление окон в учебных помещениях выполнено не из цельного стеклопакета, края стекол на стыке заклеены широким скотчем.
- В нарушении п. 7.2.4 в кабинете ИЗО №42, в рекреации на 2 и 3 измеренные уровни искусственной освещенности не соответствуют требованиям санитарных норм. Согласно протокола измерения искусственной освещенности от 08.10.2013 года № 656-О искусственное освещение в кабинете ИЗО №42 на партах  $457 \pm 42,2$  люкс, при норме 500 люкс; в рекреации на 3 этаже на полу  $160 \pm 14,78$  люкс, при норме 150 люкс; в рекреации на 2 этаже на полу  $19 \pm 1,76$  люкс, при норме 150 люкс.
- В нарушении п. 7.2.9 в лаборантской кабинета биологии плафоны на светильниках грязные, второй светильник в не рабочем состоянии.
- В нарушении п.п. 12.3, 12.4, 12.8, 12.15 дезинфицирующее средство хранится не в упаковке производителя; обработка санитарно-технических приборов проводится с использованием средств, предназначенных для бытовых целей, а не дезинфицирующим раствором. Дезинфицирующее средство используется только для обработки полов. Для проведения обработки унитазов, раковин отсутствуют промаркированные емкости. Вывешена инструкция по приготовлению дезинфицирующего раствора «Жавель Син», фактически используется «Жавилар Эффект». Для обработки спортивного инвентаря используется емкость с трещиной, в во время ремонтных работ в школе данная емкость используется для малярных работ.
- В нарушении п. 10.12 продолжительность перемен после первого и шестого уроков составляет 5 мин, при норме не менее 10 мин.
- В нарушении п.10.7 расписание уроков составляется без учета дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся. Расписание уроков на неделю и на день составлена без учета нарастания работоспособности обучающихся. Расписание 3Б класса составлено таким образом, что учебная нагрузка не нарастает, а снижается - в понедельник 24 балла, а во вторник 22 балла. В расписании уроков 5Б класса в понедельник нагрузка на 38 баллов, а во вторник на 34 балла. В расписании уроков 8А класса в понедельник нагрузка на 43 балла, а во вторник на 36 баллов. В расписании уроков 4Б, 5Б, 8А классов наибольший объем приходится не на вторник и (или) среду, а на четверг (28 баллов) в расписании 4Б класса, на понедельник у 5Б класса и на пятницу (48 баллов) 8А класса.
- В нарушении п.10.8 при составлении расписания не учитывается трудность предмета. Трудные предметы в расписании должны быть на 2-3-4 уроках. В расписании уроков начальной школы трудный предмет - математика проводится первым уроком в 1А классе в понедельник; во 2А классе в понедельник, вторник; в 2Б классе во вторник, четверг; в 3А классе в четверг, в 3Б классе в среду, четверг; в 4Б классе в понедельник, вторник.

- В нарушении п. 11.7 в классных журналах не оформлен полностью лист здоровья. Не заполнен раздел по подбору размера мебели на каждого обучающегося.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на директора МБОУ «СОШ №8» Пустынцеву М.А. по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ; на заместителя директора по административно-хозяйственной работе «МБОУ СОШ №8» Баженову Людмилу Николаевну по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ; на заместителя директора по учебно-воспитательной работе «МБОУ СОШ №8» Ложкину Наталью Александровну по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сазонова  
(подпись проверяющего)

Пустынцев  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица)

Прилагаемые к акту документы:

1. Распоряжение от 23 сентября 2013 года №1059.
2. Протокол о взятии проб от 03.10.2013 года.
3. протокол лабораторных исследований от 03.10.2013 года №3304в;
4. протокол измерений искусственной освещенности от 08.10.2013 года № 656-о;
5. протокол измерения интенсивности электромагнитного поля 08.10.2013 года №704-э;
6. протокол измерения уровней шума от 08.10.2013 года №364-ш.
7. Предписание от 28.10.2013 года № 1489.
8. Предписание от 28.10.2013 года № 1490.

Подписи лиц, проводивших проверку:

главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора Сазонова В.Н. Сазонова

С актом проверки ознакомлена:  
директор МБОУ СОШ №8 Пустынцев Пустынцева М.А.

Копию акта со всеми приложениями получила:  
директор МБОУ СОШ №8 Пустынцев Пустынцева М.А.

28 октября 2013 года